

# Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Hier




ik!

Hennepveldweg 4, 3520 Zonhoven

nieuwbouw eengezinswoning

Certificaatnummer: 71066-G-OMV\_2021184939/EP15513/A001/D01/SD001

## Energielabel



De energieprestaties (E-peil en kWh/(m<sup>2</sup> jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de bewoners.

Het E-peil bepaalt de energieklaas. Onder aan het label wordt informatief het primaire energieverbruik in kWh/(m<sup>2</sup> jaar) weergegeven. Dat dient om de eiseniveaus binnen Europa te kunnen vergelijken. U kunt uw woning vergelijken met andere woningen in Vlaanderen op [apps.energiesparen.be/energiekaart/vlaanderen/EPB-selfservice-spreiding-E-peil](https://apps.energiesparen.be/energiekaart/vlaanderen/EPB-selfservice-spreiding-E-peil).

### Verklaring van de EPB-verslaggever

Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkwijze die door de Vlaamse Overheid is vastgelegd.

Datum: 14-08-2025

Handtekening:

Bert Dormaels  
2B-SAFE  
EP15513

Dit certificaat is geldig tot en met 10 februari 2035.

## Energieprestatie- en binnenklimaateisen

Resultaat	Omschrijving van de eis	Vereiste waarde (min./max. waarde)	Uw resultaat
✓	Zorg voor een goede energieprestatie van het gebouw (laag E-peil).	max. E30	E3
✓	Zet in op isolatie (maximale U-waarden).	<a href="#">zie detail constructies</a>	voldoet
✓	Maak de gebouwschil energie-efficiënt (S-peil).	max. S28	S26
✓	Maak uw energieverbruik zo groen mogelijk (hernieuwbare energie).	min. 15,00 kWh/m <sup>2</sup>	173,63 kWh/m <sup>2</sup>
✓	Ventileer de ruimten goed (ventilatie).	<a href="#">zie detail ventilatie</a>	voldoet
⚠	Besteed aandacht aan koelvraag en zomercomfort ( <a href="#">oververhittingsindicator</a> ).	max. 6500 Kh	1596 Kh

Resultaat van de eis    ✖ Voldoet niet    ⚠ Voldoet maar verdient aandacht    ✓ Voldoet