Rp 245254

EAN nr. : .....

Teller nr. : .....

Stand I : ..... II : .....

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / ~~AREI art. 276~~ / .....

Aanvulling verslag nr. .....

Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding~~ / ~~Voorlopig~~ / ~~Gestaarde~~ / Verzwaring / ~~Splitsing meter~~ / ~~Spoorlegerwijziging~~ / ~~Overdracht eigendom~~

Type der lokalen : WONING

Plaats van onderzoek : STALSE STEENWEG 71 3580 BERINGEN

Eigendom van : .....

Opdrachtgever : idem

Installateur : idem

BTW : ..... ID-kaart : B009212168 Uitgereikt te : ..... Datum : .....

Onderzoeker : HELAERS CHRIS Datum van onderzoek : 20/03/2012

BESCHRIJVING

Dienstspanning : (1 x 230 V) ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 380 V +~~ N Max. Beveiliging : 40A Omschakelaar: stand : —

Hoofdbeveiliging : Zek. : HOOFDAANTEMMAATSCHAP Schak. : DIFF

Meter-bordverbinding : kabeltype : XVB aantal geleiders : 3 doorsnede : 6 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : EXVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²

~~Bovengronds net/ondergronds~~ ~~op bovengronds net~~/ondergronds net - Wachtbuis : ~~geplaatst~~/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/~~niet aanwezig~~

Aardelektrode : Type : ~~lint/band~~ / pennen / ~~bekleinde geleiders~~ Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 22,1 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 11 + 5 RESERVE Algemene isolatieweerstand : 3,90 MΩ

Diff. schak. : algemene : 2p 40A 30m A bijkomende : 2p 40A 30 mA

werking testknop : in orde - ~~niet in orde~~ controle foutlus : in orde - ~~niet in orde~~

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Beschermingen tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I)

N ~~Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.~~

N ~~Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.~~

.....

.....

.....

.....

.....

.....

GEEN INBREUKEN

N KEUKEN NOG NIET GEPLAATST

N METER BOND VERBINDING NOG IN DE METERKAST TE PLAATSEN.

.....

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 20/03/2027, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / ~~blijven indien zonder vertraging wordt verklaard aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.~~

voor de directeur,
de onderzoeker

erkend controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49

NOTA UNDERNEMERS : Artikelen art. 332 tot en 454B moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en verfraaiing der Werkplaatsen binnen de eerstvolgende vergadering.
NOTA HUREURS BEGINNERS : Kiezen het AREI bent U verplicht.
3) onmiddellijk de inspecteur van Economische Zaken diende elektrische energie in te knipsen over elk onderdeel aan personen werkzaam en
1) de pijnpaar-vermelding is bekend in het dossier van elektrische installatie;
2) alle wijzigingen van de elektrische installatie in het dossier technisch-elektrisch te volgen aan de aanwezigheid van elektrisch

03/005N/052/01D